



<p align="center"><b>LT originalios naudojimo taisyklės</b> <b>Elektromechaninis patalpos termostatas</b></p> <p><b>Aprašymas</b> Elektromechaninis patalpos termostatas skirtas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų valdymui. Termostatas, pagal vartotojo nustatytą temperatūrą gali valdyti ventiliatorius, aušintuvus, šildytuvus ir kitus įrenginius.</p>	<p align="center"><b>RU Оригинальная инструкция пользования</b> <b>Электромеханический термостат помещения</b></p> <p><b>Описание</b> Электромеханический термостат помещения предназначен для управления систем обогрева, вентиляции, кондиционирования. Термостат, но заданной температуре, может управлять вентиляторами, охладителями, нагревателями или другими устройствами.</p>	<p align="center"><b>EN Original user manual</b> <b>Elektromechanical room thermostat</b></p> <p><b>Description</b> Electromechanical thermostat is designed to control systems of heating, ventilation and air conditioning. Thermostat according user sets can control fans, coolers, heaters and other devices.</p>
<p><b>Techniniai duomenys</b> Temperatūros nustatymo ribos – 10...30°C, Matavimo tikslumas - ±1°C, Maitinimo įtampa – 230V, Valdoma apkrova – 16(2,5) A/250 V, Vardinis dažnis – 50/60 Hz, Saugos klasė – IP20, Maksimali aplinkos temperatūra – 50°C, Matmenys – 80x80x44, Termostatas atitinka standartus – EN60730-1, EN60730-2-9 ir žymimas CE ženklu,</p>	<p><b>Технические данные</b> Установка температуры — 10...30°C, Точность измерения - ±1°C, Напряжение питания — 230 В, Управляемая нагрузка - 16(2,5) А/250 В, Частота - 50/60 Гц, Класс защиты — IP20, Макс. температура окружающей среды — 50°C, Размеры - 80x80x44, Термостат соответствует стандартам - EN60730-1, EN60730-2-9 и маркируется знаком CE,</p>	<p><b>Technical data</b> Temperature setting range – 10...30°C, Measurement accuracy - ±1°C, Power supply – 230V, Control load - 16(2,5) A/250 V, Frequency - 50/60 Hz, Protection class – IP20, Max. ambient temperature – 50°C, Dimensions – 80x80x44, Thermostat corresponds with standards - EN60730-1, EN60730-2-9 and marked CE,</p>



<p><b>Montavimas ir elektrinis pajungimas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto elektriko pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus.</li> <li>Naudoti tik tokį elektros šaltinį, kurio duomenys yra nurodyti ant termostato lipduko.</li> <li>Būtina sumontuoti automatinį jungiklį su mažiausiai 3 mm kontaktų tarpeliu.</li> <li>Paspauskite su atsuktuvu fiksatorius, parodytus paveikslėlyje rodyklėmis.</li> <li>Nuimkite dangtelį.</li> <li>Pritvirkinkite termostatą prie sienos.</li> <li>Pajunkite termostatą pagal parodytą schemą.</li> <li>Uždėkite ir užfisuokite termostato dangtelį.</li> <li>Pasirinkite valdymo režimą (šildymas/šaldymas) su jungikliu, esančiu apačioje.</li> </ol>	<p><b>Монтаж и электрическое подключение</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Электрическое подключение может проводится только квалифицированным электриком и соблюдая действующие международные и национальные стандарты электрического подключения.</li> <li>Сеть электропитания должна соответствовать требованиям на тех наклейке термостата.</li> <li>Автоматический выключатель, с минимальным 3 мм зазором между контактами должен быть смонтирован.</li> <li>Нажмите с отверткой фиксаторы, как показано на рисунке стрелками.</li> <li>Снимите крышку.</li> <li>Прикрепите термостат к стене.</li> <li>Подключите термостат по показанной схеме.</li> <li>Установите крышку на место и зафиксируйте.</li> <li>Выберите режим управления (нагрев/охлаждение) с переключателем, который находится в низу термостата.</li> </ol>	<p><b>Installation and electrical connection</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Electrical connection can be made only by qualified electrician according to legal international and national electrical installation standards.</li> <li>Power supply source have to conform with data on heater label.</li> <li>Automatic circuit breaker with at least 3 mm contact gap have to be installed.</li> <li>Press locks with screwdriver as shown with rows in picture.</li> <li>Remove cover.</li> <li>Fix thermostat to the wall.</li> <li>Make electrical connection as shown in picture.</li> <li>Put cover back and fix locks.</li> <li>Choose control settings (heating/cooling) with switch in the bottom.</li> </ol>
---	---	--